

Обслуживание и регулирование вентиляторов значительно проще чем

вакуумнасосов. Канд. техн. наук М. П. Калинушкин считает возможной установку вентилятора перед пылеотделителем (при наличии у вентилятора колеса с малым количеством редко расставленных лопастей), в связи с чем упрощается конструкция и эксплуатация станции и, в частности, уменьшаются потери на подсос, главным источником которых является пыле-отделитель. Экспериментальная работа, проведенная в одной из производственно-исследовательских лабораторий монтажной санитарно-технической организации, показала возможность применения этого метода в практических целях. Стояки пылесосных систем в большинстве высотных зданий прокладывают в типовых санитарно-технических блоках, что обеспечивает индустриальную их сборку. Иногда стояки прокладывают в бороздах кирпичных стен или в специально предусмотренных шахтах. Хотите новый потолок - [на тяжелой потолок киев](#) тут недорого.

В последнем случае (обычно в административных зданиях) для возможности присоединения к одному стояку наибольшего количества пылеприемных клапанов патрубкам от стояков придается различная форма и протяженность. В ряде случаев к стояку присоединяется на одной отметке до четырех патрубков, причем они принимают чрезвычайно сложную, изогнутую в различных плоскостях форму. Вся сеть трубопроводов монтируется на сварке из стальных высококачественных труб, хорошо противостоящих истиранию и соединяемых при помощи специальных фасонных частей, обеспечивающих беспрепятственное транспортирование пыли и сора при минимальных сопротивлениях движению воздуха и транспортируемой среды. Сеть пылесосной системы монтируется из цельнотянутых труб и должна собираться так, чтобы в стыках труб не образовалось выступов и шероховатостей, которые могут послужить причиной засора.